¿Que es un Extintor Portátil?

Es un Dispositivo portátil y operado manualmente, que contiene un agente extintor que se puede expeler a presión con objeto de suprimir o extinguir un incendio.

Dicho de otro modo es un dispositivo diseñado para sofocar incendios en su etapa inicial.

Clasificación de Incendios

- Se clasifican según la letra que indique la Clase material de incendio.
- Los extintores tienen la letra sobre la cual el extintor ha probado ser efectivo.

Clasificación de Incendios

Partes de un Extintor



Partes de un Extintor de CO2

Inspección de Extintores

Es una Verificación rápida de que el extintor está en su lugar designado, que no ha sido activador o forzado y que no hay daño físico obvio o condición que impida su operación.

Esta verificación se evidenciara en un formato el cual se les proporcionara antes de iniciar las inspecciones.

¿Qué Debemos Revisar?

1. Ubicación:
    1. Debe estar en un lugar visible
    2. Libre de obstaculo
    3. Señalizado

2. Que tenga su sello de Seguridad

¿Qué Debemos Revisar?

3. Manometro:
   1. Que la Aguja este en Verde
   2. No este deteriorado
   3. Recuerda Si es un extintor de CO2 no tendrá manómetro.

4. Estructura
   1. Que No exista deterioro, Exceso de oxido, golpes y otros Daños evidentes

¿Qué Debemos Revisar?

5. Manguera:
   1. Que no este obstruida
   2. No este deteriorada

6. Etiqueta
   1. Que se encuentre Legible y Y sin alteraciones

¿Qué Debemos Revisar?

7. Código de Extintor:
   1. No este deteriorado
   2. Sea legible

8. Tarjeta de Inspección
   1. Que se encuentre Legible y
   Y sin alteraciones
   2. No este deteriorada

¿Qué Debemos Revisar?

9. Mantenimiento Anual:
   1. No este deteriorado
   2. Que se encuentre Legible y sin alteraciones

8. Formato de Inspección
   Es donde colocaremos los datos recopilados



Etiqueta de Mantenimiento Anual

Fecha del Mantenimiento Anual Mes y Año
Vencimiento de Mantenimiento Anual Mes y Año
Capacidad y Tipo de agente Extintor
Cobre Panamá

Etiqueta de Inspección Mensual

- Una vez revisado el Extintor y verificado que este funcional, se marcara la etiqueta mensual colocando las iniciales del personal que realizo la inspección.

Condición del Extintor

- Dentro del formato de inspección existe una casilla para colocar la condición de este extintor.
- En esta casilla se mantiene una leyenda de la condición del extintor detallada por códigos.



Examen

1.
   a.
   b.
   c.

2.
   a.
   b.
   c.

3.
   a.
   b.
   c.

4.
   a.
   b.
   c.

Examen

5. Que significan las letras e que se encuentran en las etiquetas del Extintor
   A. El tamaño y capacidad del [illegible]
   B. Donde se fabricaron y de que esta hecho
   C. [illegible]

6. Los extintores con letras ABC estan diseñados para apagar fuegos de:
   A. Sólidos y líquidos inflamables
   B. eléctricos energizados
   C. A y B correctamente

7. Al inspeccionar los manómetros de los extintores, ¿A Que debemos prestar atención?
   A. La aguja indique la presión en cero
   B. No este caliente y la aguja marque en [illegible]
   C. Solo los de CO2 poseen manómetros

Examen

8. Si encontramos un extintor que esta descargado y sin presion ¿Que debemos hacer?
   A. [illegible]
   B. Retirarlo del área y botarlo
   C. Seguir usando si tiene buen peso

9. Una vez revisado el Extintor y verificado que este funcional, se marcara la etiqueta mensual colocando:
   A. [illegible]
   B. La prueba hidrostatica del mismo
   C. Una identificación del extintor

10. Son partes del extintor a revisar
    A. Manguera, manometro
    B. Seto de seguridad y manometro
    C. Todas son correctas

¡PIENSE!